

Legenda:

- instalacja c.o. zasilanie rury PEX lub Cu
- instalacja c.o. powrót rury PEX lub Cu
- instalacja z.w. rury PEX
- instalacja c.w.u. rury PEX
- instalacja gazowa (wg odrębnego projektu)

KG - kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 20/24kW wraz z regulatorem pokojowym  
kocioł wyposażony jest w pompę obiegową, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa.


✕ - zawór odcinający kulowy gwintowany Ø20

✕ - filtr siatkowy gwintowany Ø20

Uwaga!

Podczas montażu kotła gazowego należy zamontować wężyk Ø14mm (wew.) odprowadzający kondensat z ociekacza uk. powietrzno-saplinowego Ø80/120 do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Podczas montażu kotła gazowego należy zamontować rurkę Ø15x1 Cu odprowadzającą wodę zrzutową z zaworu bezpieczeństwa do kan. san. Ø32PVC

<div>PROJEKT BUDOWLANY</div>		<div>INWESTYCJA</div> <div>REMONT BUDYNKU PAŁACU</div>		<div>PROJEKTANT : mgr inż. Zygmunt Maniacyk upr.proj.nr 1514/91/Lo w specjalności sanitarnej</div>	
<div><div>BIURO PROJEKTÓW REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL" ul.Gierzyńskiego 23 64-100 LESZNO</div><div>Tel./Fax (0-65) 520-89-78 Tel.kom.0-601-423-685</div><div>REGON 411121783 * NIP 697-002-72-50</div></div>		<div>INWESTOR</div> <div>Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o. ul.Leszczyńska 34 64-120 Krzemieniewo</div>		<div>SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Leszek Kolodziej upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12 w specjalności sanitarnej</div>	
		<div>OBIEKT</div> <div>BUDYNEK PAŁACU</div>		<div>BRANŻA</div> <div>SANITARNA</div>	
		<div>LOKALIZACJA</div> <div>GÓRZNO 64-120 KRZEMIENIEWO działka nr 251/1</div>		<div>STADIUM</div> <div>PROJEKT TECHNICZNY</div>	
<div>RYSUNEK</div> <div>Schemat podłączenia kotła gazowego</div>		<div>DATA</div> <div>10-2022</div>	<div>STRONA</div> <div>15</div>	<div>SKALA</div> <div>1 : 100</div>	<div>NR RYSUNKU</div> <div>S-07</div>