

Pytania oferenta z dnia 13.09.2023 r.

1. Zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej, inwestor dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych ścian żelbetowych silosu. Na rysunkach są określone wysokości netto silosu 3,40m. Czy zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie prefabrykowanych ścian silosu o wysokości netto 320cm, na wysokość standardową wg katalogów producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK – 320 cm powyżej płyty dennej